

計 量 証 明 書

NO. 2302 0068
2023 年 4 月 19 日

高知県公営企業局 総合制御所長 様



計量証明事業登録高知県第604号
株式会社 東洋技研
781-5103 高知市大津乙1902番地4
環境技術センター
783-0085 南国市十市4465-19
TEL (088) 837-6690
環境計量士(濃度関係)登録番号第7925号

氏名 山中 咲里



業 務 名	水質分析		
試 料 名	鏡川工水 送水ポンプ場ポンプ井		
採取年月日	2023 年 4 月 13 日		
採 取 者	弊社採取	竹村	
天 候	晴	気温℃	17.4

御依頼の試料について計量した結果、下記のとおりであることを証明致します。

記

計 量 項 目	単 位	計 量 結 果	計 量 方 法	基 準 値
アルカリ度	mgCaCO ₃ /L	30.7	JIS K0101 13.1	75以下
蒸発残留物	mg/L	59	JIS K0101 16.2	250以下
塩化物イオン	mg/L	3.2	JIS K0101 32.5	80以下
鉄	mg/L	0.01未満	JIS K0101 60.4	0.3以下
電気伝導率	mS/m	8.12	JIS K0101 12	—
採取時刻	時:分	9:08	—	—
採取時水温	℃	14.2	JIS K0102 7.2	—
備考				

注) 基準値、電気伝導率、採取時刻、採取時水温及び備考は計量法第107条に定める計量証明対象項目には該当しない。

基準値 : 工業用水道の供給標準水質
(昭和46年制定 日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会)