2021 年 9 月　永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

水深	1日 水温	1日 濁度	2日 水温	2日 濁度	3日 水温	3日 濁度	4日 水温	4日 濁度	5日 水温	5日 濁度	6日 水温	6日 濁度	7日 水温	7日 濁度	8日 水温	8日 濁度	9日 水温	9日 濁度	10日 水温	10日 濁度	11日 水温	11日 濁度	12日 水温	12日 濁度	13日 水温	13日 濁度	14日 水温	14日 濁度	15日 水温	15日 濁度
0.5	23.7	8.4	23.6	7.4	23.2	6.4	19.9	23.0	19.9	17.7	20.2	10.9	21.3	6.2	20.9	5.4	19.5	9.9	20.7	6.6	22.8	4.5	23.1	4.1	22.3	4.1	22.2	3.1	20.1	2.9
1	23.8	7.8	23.8	7.4	23.6	7.0	20.0	23.2	20.3	9.1	20.5	8.4	21.6	6.2	21.3	4.9	19.5	9.6	20.9	5.7	22.9	4.7	23.4	3.7	22.7	3.1	22.6	3.3	20.7	2.5
2	23.9	9.3	24.0	8.2	24.0	7.8	20.1	24.2	20.7	25.3	21.1	18.7	22.0	8.2	22.1	8.9	19.8	13.8	21.4	7.4	23.2	5.4	23.8	4.9	23.2	5.2	22.9	3.7	21.6	7.0
3	23.8	10.1	23.6	10.5	23.6	10.3	20.1	21.8	20.3	30.0	20.9	29.4	22.4	22.4	22.2	20.5	19.8	10.5	21.4	13.0	23.0	8.2	23.6	8.0	22.9	8.9	22.7	8.6	21.2	7.6
4	23.2	14.6	22.4	11.5	22.6	12.6	20.1	32.5	20.1	27.8	20.1	30.8	21.4	26.5	20.8	24.4	19.6	12.8	20.3	13.8	22.1	12.1	22.7	10.3	21.8	8.2	21.6	9.1	20.4	7.6
5	21.5	15.8	20.8	14.6	20.7	12.6	19.9	24.7	19.8	31.3	19.7	29.6	20.2	28.1	19.9	25.9	19.5	11.9	19.7	14.6	20.5	13.0	20.9	9.1	20.4	8.2	20.5	8.2	19.9	7.8
6	20.1	14.6	19.8	15.2	19.8	9.4	19.8	23.2	19.6	31.6	19.6	20.5	19.7	24.2	19.7	23.2	19.4	12.1	19.5	15.2	19.8	13.1	20.0	10.1	19.8	9.4	20.0	8.2	19.7	7.2
7	19.4	15.4	19.5	14.4	19.4	11.9	19.8	28.8	19.5	32.3	19.5	22.4	19.5	22.6	19.6	22.6	19.3	12.1	19.3	15.6	19.5	11.9	19.5	11.3	19.5	9.6	19.7	8.2	19.5	7.6
8	19.1	13.8	19.3	12.1	19.3	11.3	19.7	42.6	19.5	32.1	19.4	24.4	19.4	23.0	19.5	25.3	19.2	11.3	19.2	14.8	19.3	14.2	19.4	11.5	19.4	9.9	19.5	8.2	19.4	8.0
9	19.0	14.0	19.3	13.3	19.3	11.1	19.6	37.6	19.5	37.6	19.3	23.4	19.4	24.7	19.4	25.7	19.2	11.9	19.2	15.2	19.3	14.0	19.4	12.1	19.4	10.1	19.4	9.4	19.3	9.4
10	18.9	14.6	19.2	15.6	19.2	13.3	19.6	35.5	19.4	39.7	19.3	27.8	19.3	26.7	19.4	27.4	19.2	11.9	19.1	14.8	19.2	14.6	19.2	13.0	19.3	10.9	19.4	9.9	19.3	9.9
12	18.7	17.5	18.9	17.7	19.1	15.8	19.4	47.7	19.3	40.3	19.2	32.5	19.3	27.8	19.2	31.8	19.1	15.4	19.1	15.2	19.2	14.8	19.2	13.6	19.2	11.3	19.2	10.1	19.2	10.9
14	18.5	20.7	18.7	19.5	18.8	18.3	19.1	38.2	19.2	37.4	19.2	38.5	19.2	28.6	19.1	25.1	19.0	18.5	19.0	15.8	19.1	14.8	19.2	13.1	19.1	12.3	19.2	12.1	19.1	13.1
16	18.4	25.3	18.4	25.1	18.4	23.2	18.9	27.4	19.0	25.7	19.1	25.3	19.2	29.0	19.0	29.6	18.8	25.7	18.9	15.8	19.1	19.5	18.9	18.7	19.0	18.1	19.0	19.1	18.9	14.4
18	18.1	34.1	18.2	33.7	18.1	30.2	18.4	31.1	18.4	32.5	18.3	33.3	18.7	32.5	18.5	27.8	18.7	29.4	18.8	28.1	19.0	31.1	18.8	23.4	18.7	26.5	18.3	23.0	18.3	31.1
20	18.0	40.7	18.0	40.9	18.0	36.8	18.0	38.5	18.1	40.9	18.1	40.1	18.1	38.7	18.2	39.2	18.0	39.0	18.2	38.2	18.2	30.2	18.1	37.4	18.1	28.8	18.0	36.6	18.1	36.0
25	17.8	52.4	17.7	53.0	17.7	48.1	17.7	53.7	17.7	52.4	17.7	50.8	17.7	50.0	17.6	52.2	17.7	48.3	17.7	48.7	17.7	49.1	17.8	48.5	17.6	47.7	17.6	47.9	17.5	49.6
30	17.5	60.2	17.4	73.6	17.5	60.7	17.5	69.1	17.5	67.0	17.4	63.9	17.4	62.9	17.4	58.0	17.3	58.0	17.5	57.2	17.4	55.1	17.4	54.9	17.3	54.3	17.3	53.0	17.2	52.0
35	17.3	75.5	17.2	77.5	17.2	69.5	17.3	72.2	17.3	67.8	17.2	62.5	17.3	63.1	17.2	59.4	17.2	56.3	17.3	57.2	17.2	58.0	17.1	56.1	17.1	50.0	17.1	51.8	17.1	54.9
40	17.1	94.2	17.2	86.3	17.1	76.9	17.1	84.1	17.2	72.3	17.1	85.7	17.2	65.6	17.0	63.3	17.1	56.3	17.1	60.4	17.1	58.0	17.1	62.9	16.9	52.0	16.9	53.7	17.0	54.0

水深	16日 水温	16日 濁度	17日 水温	17日 濁度	18日 水温	18日 濁度	19日 水温	19日 濁度	20日 水温	20日 濁度	21日 水温	21日 濁度	22日 水温	22日 濁度	23日 水温	23日 濁度	24日 水温	24日 濁度	25日 水温	25日 濁度	26日 水温	26日 濁度	27日 水温	27日 濁度	28日 水温	28日 濁度	29日 水温	29日 濁度	30日 水温	30日 濁度	31日 水温	31日 濁度
0.5	19.8	4.5	19.6	5.2	19.4	9.6	19.2	59.8	19.2	50.1	18.8	45.9	19.0	40.5	20.5	24.2	20.5	18.5	20.5	18.7	20.3	12.6	19.3	15.8	19.1	12.6	18.9	16.7	19.2	10.1		
1	19.9	5.2	19.7	5.4	19.4	8.9	19.2	61.4	19.3	39.2	18.9	42.9	19.3	30.6	20.6	23.4	20.7	19.5	20.8	14.6	20.8	11.3	19.6	10.3	19.4	13.1	19.0	15.8	19.4	6.4		
2	20.1	6.8	19.9	6.2	19.4	8.6	19.3	62.9	19.7	66.2	19.1	55.5	19.9	47.7	20.7	24.7	21.1	21.8	21.1	19.5	21.2	19.5	20.1	24.4	19.7	22.6	19.3	23.0	19.9	20.2		
3	20.2	7.4	19.8	7.2	19.4	11.3	19.3	55.7	19.7	78.1	19.1	59.0	19.8	48.3	20.5	44.2	21.1	34.8	21.3	34.1	21.2	31.5	20.3	31.3	19.9	26.1	19.3	26.1	19.7	24.7		
4	20.1	7.4	19.7	6.8	19.3	17.7	19.2	73.0	19.4	62.9	18.9	61.1	19.3	47.7	20.0	41.5	20.4	37.8	20.4	34.8	20.3	32.3	19.4	29.6	19.3	29.2	19.0	27.6	19.4	24.4		
5	19.8	7.4	19.6	7.8	19.3	15.4	19.2	90.7	19.2	74.2	18.8	58.6	19.0	44.8	19.2	40.5	19.4	35.5	19.4	34.5	19.4	30.6	19.0	30.4	18.9	29.6	18.8	27.8	19.0	27.6		
6	19.6	8.0	19.5	7.8	19.1	16.7	19.2	80.6	19.0	78.5	18.7	53.3	18.8	41.5	18.8	42.9	18.9	35.3	18.9	33.7	18.9	29.6	18.7	30.2	18.7	30.2	18.7	26.7	18.8	27.6		
7	19.5	8.2	19.3	8.2	19.0	18.3	19.2	91.9	19.0	72.0	18.7	52.6	18.7	45.2	18.7	41.3	18.7	37.4	18.7	34.8	18.7	30.4	18.6	26.5	18.6	30.4	18.6	29.4	18.7	27.6		
8	19.4	9.3	19.3	8.9	19.1	18.1	19.1	98.7	19.0	79.2	18.6	51.8	18.6	47.9	18.6	39.0	18.6	36.4	18.6	35.3	18.6	30.2	18.6	29.4	18.6	31.6	18.5	29.4	18.6	26.1		
9	19.3	9.4	19.2	9.9	19.0	19.3	19.1	94.5	18.9	68.8	18.6	52.2	18.5	48.5	18.6	38.7	18.6	36.6	18.5	33.9	18.5	33.1	18.6	33.3	18.5	31.8	18.5	29.6	18.5	26.5		
10	19.2	10.7	19.2	10.9	18.9	19.5	19.1	103.4	18.9	73.4	18.6	48.7	18.5	41.9	18.6	39.0	18.5	37.0	18.5	34.1	18.5	34.3	18.5	33.5	18.5	32.3	18.5	29.2	18.4	27.4		
12	19.2	12.3	19.0	12.3	18.9	18.9	19.0	97.9	18.8	63.9	18.5	63.1	18.4	51.6	18.5	39.9	18.5	36.4	18.5	41.1	18.4	38.0	18.4	31.6	18.4	31.1	18.4	28.1	18.4	24.7		
14	19.0	10.7	18.9	13.0	18.8	17.7	18.9	86.6	18.7	71.8	18.5	66.2	18.4	49.6	18.4	39.2	18.4	40.9	18.4	39.0	18.4	33.1	18.3	31.8	18.3	30.8	18.3	26.9	18.2	23.4		
16	18.8	16.3	18.6	21.8	18.7	18.7	18.8	93.1	18.7	83.1	18.5	62.1	18.4	46.6	18.4	46.4	18.4	40.7	18.4	37.0	18.3	32.1	18.2	32.3	18.2	28.4	18.2	25.1	18.2	22.8		
18	18.4	32.9	18.4	31.6	18.4	27.4	18.8	98.4	18.7	82.6	18.4	59.6	18.3	44.0	18.4	40.9	18.3	37.6	18.3	31.5	18.2	30.0	18.2	30.4	18.2	28.1	18.2	24.9	18.1	22.2		
20	18.0	37.0	17.9	40.7	17.8	36.4	18.7	108.8	18.6	72.8	18.4	42.9	18.2	35.8	18.3	40.5	18.3	35.5	18.2	34.1	18.1	29.2	18.1	27.1	18.1	26.7	18.1	25.3	18.0	22.4		
25	17.5	50.1	17.4	49.8	17.4	43.8	18.5	95.8	18.3	60.4	18.2	52.6	18.1	37.6	18.2	37.4	18.1	33.5	18.1	34.3	18.0	32.7	17.9	33.9	18.0	28.1	18.0	24.4	17.9	21.4		
30	17.3	53.0	17.2	49.8	17.2	46.9	18.1	42.9	18.0	40.9	18.0	39.7	18.0	38.2	17.9	37.6	17.9	32.5	17.9	31.8	17.8	30.0	17.6	27.1	17.7	22.6	17.6	19.5	17.7	18.7		
35	17.1	52.2	17.0	50.1	17.1	46.6	17.4	44.2	17.4	42.2	17.3	40.5	17.3	38.9	17.4	37.6	17.3	34.1	17.3	29.8	17.3	26.7	17.2	22.4	17.1	18.9	17.1	16.0	17.1	15.0		
40	17.1	52.4	16.9	49.1	16.9	46.6	17.0	45.0	17.1	41.1	17.1	39.5	17.1	39.0	17.1	35.5	17.1	32.3	17.0	30.2	17.0	25.1	17.1	22.2	17.0	19.3	17.1	16.5	17.1	15.4		



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図

▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。