

施設の名称	
-------	--

届出チェックリスト

喫煙可能室の設置にあたっては、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
このページも印刷して、にチェックを入れ、届出と一緒に提出してください。

施設内 全面喫煙	喫煙室 を設置	脱煙機能 付き喫煙 ブースを 設置	要件
			営業許可日が 2020 年 3 月 31 日以前
			資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下
			客席の面積が 100 m ² 以下
			今後、喫煙スペースに未成年者が立ち入ることはない
	/	/	たばこの煙が店外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている
/			喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が 0.2m 毎秒以上ある
/	/		たばこの煙が喫煙室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている
/	/	/	たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている
/	/		(脱煙ブースの機能) 総揮発性有機化合物の除去率が 95% 以上
/	/		(脱煙ブースの機能) 当該喫煙ブースから排出された気体が室外に排気されるようになっている
/	/		(脱煙ブースの機能) 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg/m ³ 以下