

メガソーラー候補地一覧表

No	地点	所在地	所有者	地目	面積	土地の概要・建屋状況	用途区分	設置可能面積(m <sup>2</sup> )	設備(案)		周辺状況	日照状況 (概況図参照)	土地賃貸		アクセス性		施工性		系統連系箇所		災害リスク	関連法規	備考
									規模(kW)	概算費用(百万円)			有償・無償	費用(円/m <sup>2</sup> )	種類	距離(km)	概況	造成の必要性	状況	距離(m)			
1	旧林業試験場	香美市土佐山田町楠目甫照1664外	高知県	畑、宅地、山林	約4.5ha	大部分は森林	未利用地	16,000	1,067	480	山林	良好 南西側に樹木が残る	有償	※	大型車可	—	森林、土地の起伏については要調査	要 森林伐採・造成が必要	四国電力より受電	敷地境界	—	都市計画法 農地法 他要調査	
2	安芸市妙見山	安芸市穴内	安芸市	山林	約12.5ha	大部分は更地で広さは十分ある 一部に宿舎、調整池	農地	52,000	3,467	1,560	山林	良好 南東側に一部樹木があるが支障物なし	有償	※	大型車(11t)不可 国道からの道路が狭隘	—	良好	不要	四国電力の高圧配電線有 特別高圧線については要調査	敷地内	—	要調査	
3	旧キジ養殖場	室戸市室津奥大ノ川783外	高知県	原野	約1.2ha	敷地内に旧建物(1階建)が多数立地	未利用地	12,000	800	360	山林	東側に斜面が位置する	有償	※	大型車可	—	既設建築物の除去が必要	不要	四国電力高圧配電線有	敷地内	—	要調査	
4	高知競馬場 駐車場	高知市長浜2000外	高知県 高知市	雑種地等	約2ha	屋外駐車場(屋根なし)	駐車場	14,000	933	420	山林 競馬場	良好 ただし、南西側に山林が位置し、山林近接設置は不可	有償		大型車可	—	駐車場上部の荷台が必要	不要	四国電力高圧配電線有	敷地境界	—	要調査	
5	宿毛市総合運動公園	宿毛市山奈町芳奈4024	宿毛市	山林	約2ha	南側搬入道路法面	運動公園	22,000	1,467	660	運動公園 農地 山林	良好			大型車可	—	盛土・切土法面への設置	不要	四国電力高圧配電線有	道路対面50	設置予定法面の安定性に留意	都市公園法 他要調査	
6	採掘場跡地	高岡郡日高村本村	民間	山林	約1ha	エコサイクルセンター近傍	未利用地	11,000	733	330	山林	良好			大型車可	—	良好	不要	四国電力配電線あり		—	要調査	
7	ゴルフ場	高知市瀬戸	民間	山林、雑種地、原野	約7.5ha	ゴルフ場跡地 ゴルフ場管理棟が立地 コース境界上に樹木有り 高台にあり周辺に支障物なし	未利用地	35,000	2,333	1,050	住宅地 山林 農地	良好 ただし、東側に山地があり、斜面近接設置は不可			大型車可	—	ゴルフ場の起伏あり	要 一部、伐採、整地必要	四国電力高圧配電線有 特別高圧線については要調査	敷地内	コース斜面の安定性に留意	要調査	エコタウンが 北側隣接
説明							現状の主な用途	既存資料及び地図上での概略計測	15m <sup>2</sup> =1kWとして算定	45万円/kWとして算定	周辺の主な用途	日陰の有無等の状況	有償or無償	賃貸単価	大型車の通行の可能性可 or 不可	大型車不可の場合の距離	土地の造成・整地、森林伐採等の有無、その他施工上の条件	要 or 不要	高圧線、特別高圧線との連系の可能性	系統連系箇所までの距離	設置後の災害発生の可能性		

※      は今後の調査・検討を踏まえ設定

※県有地の土地貸付料年額

$$\text{基準貸付料年額} = \text{公有財産台帳価格} \times (\text{貸付面積} \div \text{当該財産の総面積}) \times (4/100)$$